



COFFRET 2X18 MODULES IP65 IK08 CLASSE II
 ETIQUETTE NORMALISÉE UTE C 15 712-1
 PARTIE DC EN PARTIE HAUTE DU COFFRET
 ENTREES +/- PAR LE HAUT VIA 4 CONNECTEURS MC4 MALES SUR + ET 4 FEMELLES SUR SORTIES +/-
 PAR LE HAUT VIA 4 PRESSES ETOUPE M16
 PASSAGE TERRE VIA PRESSE ETOUPE M16 PAR LE HAUT
 PARTIE AC EN PARTIE BASSE DU COFFRET
 ENTREES EN PROVENANCE ONDULEUR PAR LE BAS à gauche VIA 1 PRESSE ETOUPE M32 POUR 3G16
 SORTIE VERS EDF PAR LE BAS à droite VIA 1 PRESSE ETOUPE M32 POUR 3G16
 PASSAGE TERRE VIA UN PRESSE ETOUPE M16 PAR LE BAS

Onduleur : Fronus PRIMO 8.0-2